

Schornsteinfegermeister Dieter Pohl Bozener Weg 10 01217 Dresden Tel.: 0351 4014904, 0172 7961146 Fax: 0351 4014904	Tag der Überprüfung/Messung: Art der Überprüfung/Messung: §1 KÜO und § 15 1.BImSchV Ausfertigung für den: Betreiber Kunden-/ Liegenschaftsnummer Betreiber / Aufstellungsort der Anlage
SFM Dieter Pohl Bozener Weg 10, 01217 Dresden	
Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Verordnungen nach §1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)	

Wärmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich	Nennleistung
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart mit Gebläse	Leistungsbereich Brennstoff Erdgas
Feuerstättenart Brennwertfeuerstätte	Art der Anlage Heizung mit Brauchwasser		

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):					
Verbrennungsluft/Lüftung		Abgasabzug:	↓	Abgasleitung	
Feuerstätte:	↓	an der Strömungssicherung		O ² -Gehalt im Abgas	%
Befestigung/Abstände		in Brennerhöhe		unverdünnter CO-Gehalt	ppm
äußerer Zustand		an anderer Stelle		O ² -Differenz im Ringspalt	%
Brenner/Heizgasweg		Abgasklappe		Lufttemperatur im Ringspalt	°C
Flammenbild		Verbindungsstück		Druckdifferenz im Ringspalt	hPa
☐ Folgende Mängel wurden festgestellt: ☐ Es wurden keine Mängel festgestellt					
☐ Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen. ☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum _____ zu beseitigen. ☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.					

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:			Grenzwert für Abgasverlust	%	
Wärmeträgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	hPa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%
☐ Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil der Grenzwert für Abgasverlust + Messunsicherheit überschritten wird. Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist innerhalb von sechs Wochen zu wiederholen.					

Bemerkungen:

	Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
Datum/Unterschrift	